

Informe d'anàlisi

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 4601448
ANÀLISI NÚM.: 9381921
MOSTRA REMESA PER: SGAB (MAO)
DOMICILI: C/ DE L'AMAZÒNIA, 40
POBLACIÓ: 07703-MAHÓN (MENORCA)
DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Malbuger
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Tub estèril 50mL(1), contenint aigua de consum
DATA RECEPCIÓ: 11/03/2026
DATA FINALITZACIÓ: 14/03/2026

Anàlisi realitzat per LABAQUA S.A.U Assaigs coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:

Data inici anàlisi 11/03/2026.

| PARÀMETRES | MÈTODES | RD 3/2023 | RESULTATS | UNITATS |
|------------|------------|-----------|-------------|---------|
| Anions | | | | |
| Nitrats | PE-COR-024 | 50 | 55.15 ± 15% | mg/L |

Els apartats assenyalats amb el símbol # correspon a informació subministrada pel client, el laboratori no se'n fa responsable, ni està emparada per l'abast d'acreditació. Aquest informe només afecta la mostra analitzada tal com es va rebre i només es pot reproduir parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en LABAQUA S.A.U per Tècnic Superior: Gemma Moreno Font, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la entitat certificadora.

Emès a El Prat de Llobregat, 14 de març de 2026