Informe d'anàlisi

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 4475653
ANÀLISI NÚM.: 8627946
MOSTRA REMESA PER: SGAB (MAO)
DOMICILI: C/ DE L'AMAZÒNIA, 40
POBLACIÓ: 07703-MAHÓN (MENORCA)
 # DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Favaritx
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Tub estèril 50mL (HNO3)(1), contenint aigua de consum
DATA RECEPCIÓ: 11/11/2025
DATA FINALITZACIÓ: 14/11/2025

Anàlisi realitzat per LABAQUA S.A.U Assaigs coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:
Data inici anàlisi 11/11/2025.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 3/2023	RESULTATS	UNITATS
Caràcters Físico-Químics				
Duresa	PE-COR-023	500	309.0 ± 10%	mg $CaCO_3$/L
Calci	PE-COR-023	100	65.6 ± 13%	mg/L
Magnesi	PE-COR-023	30	35.3 ± 13%	mg/L
Cations Majoritaris				
Potassi	PE-COR-023	10	3.4 ± 15%	mg/L

Els apartats assenyalats amb el símbol # correspon a informació subministrada pel client, el laboratori no se'n fa responsable, ni està emparada per l'abast d'acreditació. Aquest informe només afecta la mostra analitzada tal com es va rebre i només es pot reproduir parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en LABAQUA S.A.U per Tècnic Superior: Marta Pedemonte Almirall, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la entitat certificadora.

Emès a El Prat de Llobregat, 14 de novembre de 2025

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285