Asesoría Higiénico-Sanitaria
LABORATORIO
AS.HI.SA
Controles analíticos

CONTROLES ANALÍTICOS Y SANITARIOS MENORCA S.L.

C/ Rodees, Local 1D
07703 Mahón (Baleares)
NIF: B57165813

MUESTRA

Referencia: 202400721 **Lote:** HIDROBAL

Descripción:

PASEO MARÍTIMO

DATOS DEL CLIENTE

SOC. GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U

PASEO DE LA ZONA FRANCA Nº 48

08038 Barcelona

Barcelona

Fecha de recogida: 15-11-2024 09:45
Llegada a laboratorio: 18-11-2024 00:00
Inicio de análisis: 18-11-2024 00:00
Fecha de salida: 19-11-2024 09:38

INFORME DE RESULTADOS

Parámetros medidos	Resultado	Unidades	Límite permitido[1]	Método
Nitratos	52,3*	±10,8% mg/l	50	Fotometría. PNT Q43

[1] En función del Real Decreto 3/2023 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Muestra recogida por el CLIENTE en envase plástico de 100 ml.

Si desea más información, no dude en consultarnos. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

INTERPRETACIÓN

***PARÁMETROS INCORRECTOS:**
- Nitratos: Contaminación por actividades agrícolas y ganaderas, industriales y/o mezcla con aguas residuales. Puede causar oxidación de la hemoglobina, disminuyendo la capacidad de transporte de oxígeno a través de la sangre.

Asesoría Higiénico Sanitaria LABORATORIO AS.HI.SA Controles Analíticos

Fdo. Director técnico de laboratorio
Mónica Campins Gomila
Responsable Laboratorio Microbiología

Asesoría Higiénico Sanitaria LABORATORIO AS.HI.SA Controles Analíticos

Fdo. Técnico de recogida
Adisel Pita Aguilar
Responsable Laboratorio Química