

MUESTRA

Referencia: 202501753 **Lote:** HIDROBAL

Descripción:

AGUAS NITRATOS HIDROBAL 1751 - 1752

DATOS DEL CLIENTE

SOC. GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U

PASEO DE LA ZONA FRANCA Nº 48

08038 Barcelona

Barcelona

Fecha de recogida: 25-04-2025

Llegada a laboratorio: 25-04-2025

Inicio de análisis: 25-04-2025

Fecha de salida: 25-04-2025

INFORME DE RESULTADOS

<u>Parámetros medidos</u>	<u>Resultado</u>	<u>Unidades</u>	<u>Límite permitido¹</u>	<u>Método</u>
Nitratos SALIDA ETAP Malbúger	52,4*	mg/l	50	Fotometría. PNT Q43
Nitratos RED PASEO MARÍTIMO Malbúger	53,3*	mg/l	50	Fotometría. PNT Q43

¹ Real Decreto 3/2023, 10 de Enero, por el que se establecen los criterios higiénicos-sanitarios de la calidad de agua de consumo, su control y suministro.

Muestra recogida por CLIENTE en envase de 50 ml plástico estéril.

Los resultados que no cumplan los valores establecidos aparecerán marcados con *.

Si desea más información, no dude en consultarnos. Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con autorización por escrito del laboratorio.



Fdo. Director técnico de laboratorio
Mónica Campins Gomila
Responsable Laboratorio Microbiología



Fdo. Técnico de recogida
Adisel Pita Aguilar
Responsable Laboratorio Química

